



Service santé-environnement

Bastia, le 16 février 2021

COM.COM MARANA GOLO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONTE
MAIRIE DE MONTE
20290 MONTE

Type Code Nom
Prélèvement 00103204
Unité de gestion 0247 COM.COM MARANA GOLO
Installation **TTP 001152 RESERVOIR FERLAGHIA**
Point de surveillance P 0000001244 RESERVOIR FERLAGHIA
Localisation exacte ROBINET SORTIE RESERVOIR
Commune MONTE

Prélevé le : mardi 09 février 2021 à 06h40
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : P1

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	9,2 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,5 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,09 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00100831

Référence laboratoire : 130976

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,09 NFU			2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,1 °f			
Titre alcalimétrique complet	18,5 °f			
Titre hydrotimétrique	22,51 °f			
MINERALISATION				
Calcium	80,9 mg/L			
Chlorures	12 mg/L			250,00
Conductivité à 25°C	408 µS/cm		200,00	1 100,00
Sulfates	13 mg/L			250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	4,7 mg(C)/L			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,08 mg/L		1,00	
Nitrates (en NO ₃)	4,0 mg/L		50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L		0,50	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)			0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00	

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore total

0,11 mg(Cl₂)/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00103204)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Carbone Organique Total hors norme.

Pour la Directrice Générale et par délégué,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Jean-Pierre ALESSANDRI

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>